

A diagram showing a circle with a shaded sector. The sector is defined by two radii and an arc. The label 'N' is positioned above the circle, centered relative to the sector's vertex.



线路走径:从110kV代家湾变嘉华线环网柜出线;沿光明小区西侧南北向道路东侧人行道(距路缘石线4米)向北敷设,继续沿三迪家居广场西侧南北向道路西侧人行道(距路缘石线0.2米)向北敷设至陈仓大道,沿陈仓大道南侧绿花带(距路缘石线2.5米)向东敷设,顶管过光明东路接至新管森家具城东侧规划路已有电力排管,全长约1000米。南北路西侧与天然气储气罐能保证50米的安全距离平行13米处穿套保护管;交叉处加隔火垫。

钛谷大桥

连霍高速

 宝鸡先行电力勘测设计有限责任公司				宝鸡龙丰村10kV备供电电缆线路		工程	初步	设计阶段
审 批		校 核	史旭春	电缆走径报批图				
审 定		设 计	李斌					
审 核		制 图	李斌					
日 期	2024.04	比 例	1:4	图 号	附件1	序 号	附件1	